

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

1908 - CPR-2017/05/15

1. Einmaliger Kennzeichnungskode des Produktartes:

Gerät für feste Brennstoffe ohne Warmwasserzulieferung EN 13229:2001/A2:2004

2. Typ, Serie oder Seriennummer oder jeder andere Element, der eine Identifikation der Bauartikeln ermöglicht:

Kamineinsatz für Holzbrennstoff, Typenbezeichnung **BeF Therm 10**, nicht für den Dauerbetrieb bestimmt – Klassifizierung der Kamineinsätze 1b. nach Tabelle 1 EN 13229/A2.

Grundlegende technische Daten

Typ	Hauptabmessungen (mm)			Nennwärmeleistung (kW)	Stündlicher Abbrand (kg/St.)	Rauchrohrdurchmesser (mm)	Betriebs-zug (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe		Holz		
BeF Therm 10	1240	992	453	13	3.6	200	min. 11
BeF Therm V10	1470	1105	480	13	3.6	200	min. 11
BeF Therm V10CL	1470	950	530	13	3.6	200	min. 11
BeF Therm V10CP	1470	950	530	13	3.6	200	min. 11
BeF Therm V 10 C	1470	1230	680	13	3.6	200	min. 11
BeF Therm V 10 U	1470	685	1280	13	3.6	200	min. 11

Zusätzliche Angaben sind im Katalog des Herstellers eingegeben.

3. Vorgesehene Verwendung oder vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation.

Kamineinsatz für Holzbrennstoff, Typenbezeichnung BeF Therm 10, für Nachheizen und Heizen in den Wohn- und Aufenthaltsräumen bestimmt. Produkt ist nicht für Dauerbetrieb geeignet – Klassifizierung **des Kamineinsatzes** 1b. nach Tabelle 1 EN 13229/A2.

4. Name, Firma oder eingetragenes Gesellschaftszeichen und die Adresse des Herstellers:

Hersteller : BeF Home,s.r.o.

Sitz der Gesellschaft : Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice

Tschechische Republik

Id.Nr. : 25524682

Tel: 00420 516 428 240

Fax: 00420 516 428 244

E-mail: info@bef.cz

5. Das System zur Bewertung und Überprüfung der Eigenschaftensbeständigkeit von Bauprodukten:

3 (Anhang V, Punkt 1.4 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011 vom 9. 3. 2011)

6. Auf die Produkte bezieht sich eine harmonisierte Norm:

EN 13229:2001 /A2:2004 die Beurteilung nach dem System 3 hat Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, genannte Subjekt 1015 durchgeführt und hat Protokoll über Prüfung Typ Nr. 30-13456-2 von 2015-03-02 ausgegeben

7. Die in der Erklärung aufgeführten Eigenschaften gelten für alle im Punkt 2 aufgeführten Produkte:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004
Grundeigenschaften	Zeitbrandfeuerstätte
Brandschutz	entspricht ČSN EN 13229/A2:2005 čl.4.2 , 4.3,4.7,4.8,4.10,4.11,4.15,5.2,5.5,6.11
Abstand zu brennbaren Baustoffen	Der Mindestabstand in mm Rückwand = 80 + 100 Wärmedämmung Seitenwand = 80 + 100 Wärmedämmung Decke = 500 + 100 Wärmedämmung Forderwand = 800
Absturzgefahr von dem brennenden Brennstoff	Pass
CO Emission in den Verbrennungsprodukten	0,0877 % (bez.auf 13%O ₂)
Oberflächentemperatur	Pass
Elektrische Sicherheit	Pass
Reinigungsfähigkeit	Pass
Max. Betriebsdruck	-
Abgastemperatur beim Nennwärmeleistung	T [235 °C]
Mechanische Beständigkeit (Tragfähigkeit des Abgasstutzens)	NPD*
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	13 kW
Raumheizleistung	13.5 kW
Wasserheizleistung	Pass
Wirkungsgrad	η [84 %]

* „NPD“ (No Performance Determined), falls kein Eigenschaft genannt ist

8. Produkteigenschaften, die in den Punkten 1 und 2 aufgeführt sind, stehen im Einstand mit den im Punkt 7 aufgeführten Eigenschaften.

Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des im Punkt 4 aufgeführten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Bc. Ing. Pavel Trubáček, MBA

Geschäftsführer



Kotvrdovice, den 15. 5. 2017